

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 23/09/2022 **Uitgiftedatum verslag:** 23/09/2022
Verslagnummer: 0525-220923-03

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 09 252 45 45 E: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0525

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: PLUGNET
Adres: BRUSSELSTRAAT 51, 2018 ANTWERPEN
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: BORGERS MARC
Adres: GRAAF DU PARCLAN 19, 9550 HERZELE
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: PLUGNET
Adres: BRUSSELSTRAAT 51, 2018 ANTWERPEN
BTW-nummer: 0728986078

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: BORGERS MARC
Adres: GRAAF DU PARCLAN 19, 9550 HERZELE
EAN- code: 541448820064113225
Nummer teller: 6043822
Index: 15387
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Laadpaal particulier

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor ingebruikname - belangrijke wijzigingen/uitbreiding (6.4)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

1 De controle beperkt zich tot de laadpaal en de invloed ervan op de bestaande installatie.
Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N

Voedingsleiding hoofdbord: Type: VFVB - Doorsnede: 4 x 6 mm²

Type aardelektrode: Aardingsbaren

Aantal borden: 3

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A

Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 1 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Laadpaal: merk: WALLBOX , type: PULSARPLUS PLP1-M-2-4-9-002 , serienr.: 472030



Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 11 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 1,2 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 23/09/2047
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.





Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0525 i.o. van de technisch directeur
23/09/22 12:09

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum



Verslagnummer 0525-220923-03

3 / 3