

**DE INSTALLATIE IS CONFORM**

Datum(s) van controle: 14/09/2022 Uitgiftedatum verslag: 14/09/2022  
Verslagnummer: 0798-220914-02

**Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:**

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen  
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel  
T: 03 216 28 90 E: [btv.antwerpen@btvcontrol.be](mailto:btv.antwerpen@btvcontrol.be) Ondernemingsnummer: 0406.486.616  
De agent-bezoeker: nummer 0798

**Identificatie van derden:**

Opdrachtgever: PLUGNET  
Adres: BRUSSELSTRAAT 51, 2018 ANTWERPEN  
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: ROELANDS MATTHIEU  
Adres: SMISHEIDE 38, 2970 S GRAVENWEZEL  
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: PLUGNET  
Adres: BRUSSELSTRAAT 51, 2018 ANTWERPEN  
BTW-nummer: 0728986078

**Identificatie van de elektrische installatie:**

Naam: ROELANDS MATTHIEU  
Adres: SMISHEIDE 38, 2970 S GRAVENWEZEL  
EAN- code: 541448820048262413  
Nummer teller: 33764014  
Index:  
Private hoogspanningscabine: Nee  
Type installatie: Laadpaal particulier

**Gegevens van de controle:**

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor ingebruikname - belangrijke wijzigingen/uitbreiding (6.4)  
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/06/2020

**Informatie inhoud controle:**

1 De controle beperkt zich tot de laadpaal en de invloed ervan op de bestaande installatie.  
Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast  
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



### Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V

Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 4 x 10 mm<sup>2</sup>

Type aardelektrode: Onbekend

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A

Type algemene schakelaar: 2P 63A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 1 (reserve inbegrepen)

### BESCHRIJVING:

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Laadpaal: merk: WALLBOX , type: onbekend , serienr.: 449291



Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

### Resultaten van de controle:

#### Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 12,3 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 2 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

#### Vastgestelde inbreuken:

Geen

#### Opmerkingen:

Geen

### Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 14/09/2047  
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.





**Tijdstip van afwerking:**

agent-bezoeker 0798 i.o. van de technisch directeur

14/09/22 10:36

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

